



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, тел. 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru.  
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, ул. Красная пл., 8, тел. 79-08-15, E-mail: ess01@adm.yar.ru.

(указывается адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы по Первомайскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

152430, п. Пречистое, ул. Ленина, 54а.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

телефон 2-19-80 E-mail: ond.pervomai@mail.ru

номер телефона, электронный адрес)

**Предписание 128/1/41**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное образовательное учреждение**

**«Погорельская основная общеобразовательная школа»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности Первомайского  
(наименование органа ГПН)

района по пожарному надзору А.Н. Волкова, №128 от «28» ноября 2014 года, ст. 6.1  
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 11  
часов 00 минут «11» декабря 2014 года по 15 часов 00 минут «11» декабря 2014 года проведена  
внеплановая проверка главным государственным инспектором отделения надзорной  
деятельности по Первомайскому району А.Н. Волковым, Муниципального образовательного  
учреждения «Погорельская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу:  
152458, Ярославская область, Первомайский район, д. Игнатцево, ул. Центральная д. 2а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ Погорельская ООШ Углановой Галиной Васильевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить передачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	СП 5.13130.2009 п.14.4, СНиП 31-06- 2009 п. 3.16.	15.07.2015.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Первомайского района по пожарному надзору  
п/п-к внутренней службы А.Н Волков

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



«11» 12 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.